

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Zgorzelcu

59-900 ZGORZELEC
ul. Warszawska 11
tel. 75 6494520, 75 6494526, fax 75 6494529
HK.9051.2.188.2021.BT

Zgorzelec, dnia 19 sierpnia 2021 roku

**Ocena cząstkowa jakości wody pobranej
dnia 16 sierpnia 2021 roku
w Zawidowie, ul. Dworcowa 4,
- ZUW- woda uzdatniona,
kurek czerpalny w hali filtrów**

Na podstawie sprawozdania z badania wody Nr 281/Z z dnia 19 sierpnia 2021 roku stwierdza się co następuje:

Bakteriologicznie woda bez zastrzeżeń.

Woda przezroczysta, bezbarwna, o bardzo słabym zapachu. Przewodność właściwa i odczyn w granicach norm sanitarnych.

Pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym w zakresie podstawowej analizy sanitarnej, **woda odpowiada** wymaganiom higieniczno-sanitarnym, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi.

Podstawa prawna:

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

Sporządziła:

**ASYSTENT
Sekcja Higieny Komunalnej**

Beata Taitrogińska

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Zgorzelcu**

Andrzej Kellner