

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Zgorzelcu

59-900 ZGORZELEC
ul. Warszawska 11
tel. 75 6494520, 75 6494526, fax 75 6494529
HK.9051.2.176.2022.JC

Zgorzelec, dnia 12 sierpnia 2022 roku

Ocena cząstkowa jakości wody pobranej

dnia 09 sierpnia 2022 roku

w Zawidowie, ul. Dworcowa 4

- ZUW, woda uzdatniona – kurek czerpalny w hali filtrów

Na podstawie sprawozdania z badania wody Nr 281/Z z dnia 12 sierpnia 2022 roku stwierdza się co następuje:

Bakteriologicznie woda bez zastrzeżeń.

Woda przezroczysta, bezbarwna, o bardzo słabym zapachu. Przewodność właściwa i odczyn pH w granicach norm sanitarnych.

Pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym w zakresie badanych parametrów, **woda odpowiada** wymaganiom higieniczno-sanitarnym, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi.

Podstawa prawna:

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

Sporządziła:

KIEROWNIK
Sekcji Higieny Komunalnej

Jolanta Celej

Państwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny
w Zgorzelcu

[Podpis]
z up. Agnieszka Szewczykowska
Kierownik Sekcji Higieny Pracy