



Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zgorzelcu

HK.9051.85.2026

Zgorzelec, 30 kwietnia 2026 r.

OCENA CZĄSTKOWA JAKOŚCI WODY POBRANEJ

dnia 27 kwietnia 2026 roku

w Zawidowie

-Hydrant- pierwszy od strony ul. Wilczej przy drodze w stronę cmentarza

Na podstawie sprawozdania z badania próbki wody Nr 120/Z z dnia 30 kwietnia 2026 roku stwierdza się co następuje:

Woda mętna, bezbarwna. Stężenie żelaza w granicach norm sanitarnych. Podwyższona ilość manganu.

Pod względem fizykochemicznym, w zakresie badanych parametrów, **woda nie odpowiada** wymaganiom higieniczno-sanitarnym, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do spożycia przez ludzi (dotyczy mętności i stężenia manganu).

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Sporządziła:

Beata Taurogińska

Starszy asystent Sekcji Higieny Komunalnej

Dominika Łataś

p.o. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zgorzelcu

/dokument podpisany elektronicznie/

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się pod adresem
<https://www.gov.pl/web/psse-zgorzelec/klauzula-informacyjna>



**CHRONIMY ZDROWIE
Z MYŚLĄ O PRZYSZŁOŚCI**



Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zgorzelcu
ul. Warszawska 11 | 59-900 Zgorzelec
+48 75 64 94 520
psse.zgorzelec@sanepid.gov.pl
adres e-Doręczeń: AE:PL-84475-77507-WGEWG-29



AB 668



Zgorzelec, 30 kwietnia 2026 roku

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W ZGORZELCU**Laboratorium Monitoringu Środowiska****ul. Warszawska 11****59-900 Zgorzelec****tel. 75 64 94 525, fax: 75 64 94 529**

oryginał – kopia

SPRAWOZDANIE Z BADANIA WODY Nr 120/Z

Zleceniodawca ¹⁾	Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. ul. Dworcowa 4 59-970 Zawidów Nazwa i adres firmy, imię i nazwisko zleceniodawcy		
Nr próbki nadany przez próbkobiorcę ¹⁾	100	Próbkobiorca ¹⁾	Pracownik Sekcji Higieny Komunalnej PSSE w Zgorzelcu
Rodzaj próbki ¹⁾	Woda do spożycia	Stan próbki	Prawidłowy
Cel badania próbki ¹⁾	Ocena jakości wody w obszarze regulowanym prawnie Określenie celu badania próbki		
Pochodzenie próbki ¹⁾	Zawidów, Hydrant przy ul. Wilczej Określenie miejsca i punktu pobrania próbki		
Data pobrania próbki ¹⁾	27.04.2026 data	Kod próbki nadany w laboratorium	120/Z Kod próbki
Data dostarczenia próbki	27.04.2026 data	Próbkę badano wg zlecenia	105 /LMS/Z/26 Nr zlecenia zewnętrznego
Badania rozpoczęto	27.04.2026 data	Badania zakończono	27.04.2026 data

1) Informacje podane/dostarczone przez klienta

• Laboratorium nie uczestniczy w pobieraniu i transporcie próbek oraz nie ponosi odpowiedzialności za wszystkie informacje podane przez klienta.

• Probki pobrane według deklaracji klienta (PN-EN ISO 19458: 2007 i PN ISO 5667-5: 2017-10) ¹⁾

• Wyniki z badań odnoszą się wyłącznie do dostarczonej próbki.

• Sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.

• Klient ma prawo do skargi w terminie 14 dni od daty potwierdzenia otrzymania sprawozdania.

• W trakcie realizacji badań nie wystąpiły żadne szczególne okoliczności mogące wpłynąć na wynik końcowy badania.

• Dokumenty i zapisy dotyczące badania oraz badanej/ych próbki/ek nie ujęte w niniejszym raporcie przechowywane są w Laboratorium Monitoringu Środowiska. Mogą być udostępnione klientowi na jego życzenie.

Dodatkowe informacje:

Brak.

SPRAWOZDANIE Z BADANIA WODY Nr 120/Z

Analiza fizykochemiczna								
Kierunek badania	Metoda badawcza	Status badania*	Jednostka	Wynik/Rezultat(**)	Niepewność	Granica oznaczania	Niepewność granicy oznaczania	NDS***
Mętność	PN-EN ISO 7027-1: 2016-09 z wył. pkt. 5.4 metoda nefelometryczna	A	NTU	3,2	± 0,4	0,13	±0,04	1,0
Barwa	PN-EN ISO 7887: 2012 p. 7 metoda wizualna	A	mg/l Pt	5	± 1	5	1	bez nieprawidłowych zmian ⁽¹⁾
Stężenie żelaza ogólnego	PN-ISO 6332: 2001+Ap1:2016-06 metoda spektrofotometryczna	A	µg/l	68	± 12	30	±5	200
Stężenie manganu ogólnego ⁽²⁾	PN-92/C-04590.03 metoda spektrofotometryczna	A	µg/l	60	± 11	30	±4	50

*) A - akredytowany, N - nie akredytowany

Data i godzina oznaczenia zapachu:

**) granica oznaczalności

Data i godzina oznaczenia smaku:

***) NDS - najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz.U.2017 poz. 2294)

(1) - metoda inna niż w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz.U.2017 poz. 2294)

2) Metoda wycofana z katalogu Polskich Norm. Spełnia wymagania dotyczące metod w obszarze regulowanym prawnie.

3) Zalecane: 100 jtk/1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej i 200 jtk/1 ml w kranie konsumenta.

4) Zalecane w kranie konsumenta do 15mg Pt/l

5) TON - liczba progowa zapachu. W przypadku wyniku <1 badanie wykonuje się metodą uproszczoną, w przypadku pozostałych wyników stosuje się metodę pełną. Źródłem wody odniesienia jest woda stosowana w laboratorium, wolna od smaku, zapachu i mikroorganizmów.

6) TFN - liczba progowa smaku. W przypadku wyniku <1 badanie wykonuje się metodą uproszczoną, w przypadku pozostałych wyników stosuje się metodę pełną. Źródłem wody odniesienia jest woda stosowana w laboratorium, wolna od smaku, zapachu i mikroorganizmów.

Przechowywanie próbek do oznaczania smaku i zapachu: 24-72 h. Przed oznaczaniem smaku i zapachu usunięto chlor z próbki.

Podana wartość niepewności nie uwzględnia niepewności związanej z pobieraniem próbki.

Podana niepewność rozszerzona wynika z niepewności standardowej złożonej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia k=2, który dla rozkładu normalnego zapewnia poziom ufności w przybliżeniu 95 %.

Dla badań mikrobiologicznych podano przedział niepewności pomiaru przy współczynniku rozszerzenia k=2 i poziomie ufności 95% wg. PN-ISO 29201:2022-02

Metody spełniają wymagania dotyczące metod określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz.U.2017 poz. 2294).

(**) Wartości poprzedzone znakiem ">" lub "<" są rezultatami. Dla rezultatów niepewność podawana jest dla ustalonych granic oznaczania.

Sprawozdanie zatwierdził:

Sprawozdanie autoryzował:

ODDZIAŁ LABORATORYJNY
Laboratorium Monitoringu
Środowiska
STARSZY ASYSTENT
Grażyna Moskalska

Laboratorium Monitoringu
Środowiska
Marzena Gajdzik

KONIEC SPRAWOZDANIA

strona 2/2

Potwierdzam zgodność kopii z dokumentem elektronicznym:

Identyfikat or dokumentu	4a5329b9adb543e69e4eb9547b3eebad	
Nazwa dokumentu	Ocena cząstkowa jakości wody HK.9051.85.2026_Hydrant, Zawidów ul. Wilcza.pdf	
Tytuł dokumentu	Ocena cząstkowa jakości wody HK.9051.85.2026_Hydrant, Zawidów ul. Wilcza	
Skrót dokumentu	f95b1d38fadea5f4a1d8b20f43c9fb60b1aac198cbdfdfb1028c33fe5908 c93e	
Wersja dokumentu	1.1	
Data dokumentu	2026-04-30	
Podpis	Podpisany przez	Dominika Łataś
	Stanowisko podpisu	Dominika Łataś (p.o. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Zgorzelcu) PPIS
	Data podpisu	2026-04-30
	Rodzaj certyfikatu	Podpis kwalifikowany
	EZD RP 26.106.31	
Data wydruku	2026-04-30	
Autor wydruku	Beata Taurogińska (Starszy Asystent) HK	