

Zgorzelec, dnia 17 stycznia 2025 roku

HK.9051.5.2025

**Ocena cząstkowa jakości wody pobranej
dnia 13 stycznia 2025 roku
w Zawidowie, Pl. Zwycięstwa 21/22
- Urząd Miejski- kurek czerpalny w toalecie na I piętrze**

Na podstawie sprawozdania z badania wody Nr 8/Z z dnia 16 stycznia 2025 roku
stwierdza się co następuje:

Woda przezroczysta.

Pod względem fizykochemicznym, w zakresie badanego parametru, **woda odpowiada**
wymaganiom higieniczno-sanitarnym, jakim powinna odpowiadać woda przeznaczona do
spożycia przez ludzi (dotyczy: mętności).

Podstawa prawna:


- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294)

Sporządziła:

STARSZY ASYSTENT


Beata Taurogińska

**PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Zgorzelcu**


Andrzej Kellner



AB 668



Zgorzelec, 16 stycznia 2025 roku

POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W ZGORZELCU**Laboratorium Monitoringu Środowiska****ul. Warszawska 11****59-900 Zgorzelec****tel. 75 64 94 525, fax: 75 64 94 529**

oryginał – kopia

SPRAWOZDANIE Z BADANIA WODY Nr 8/Z

Zlecniodawca ¹⁾	Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Dworcowa 4 59-970 Zawidów Nazwa i adres firmy, imię i nazwisko zlecniodawcy		
Nr próbki nadany przez próbkobiorcę ¹⁾	5	Próbkobiorca ¹⁾	Pracownik Sekcji Higieny Komunalnej PSSE w Zgorzelcu
Rodzaj próbki ¹⁾	Woda do spożycia	Stan próbki	Prawidłowy
Cel badania próbki ¹⁾	Ocena jakości wody w obszarze regulowanym prawnie Określenie celu badania próbki		
Pochodzenie próbki ¹⁾	Wodociąg sieciowy Zawidów, Zawidów, Pl. Zwycięstwa 21/22, Urząd Miejski - kurek czerpalny w toalecie na I piętrze Określenie miejsca i punktu pobrania próbki		
Data pobrania próbki ¹⁾	13.01.2025 data	Kod próbki nadany w laboratorium	8/Z Kod próbki
Data dostarczenia próbki	13.01.2025 data	Próbkę badano wg zlecenia	6 /LMS/Z/25 Nr zlecenia zewnętrznego
Badania rozpoczęto	13.01.2025 data	Badania zakończono	13.01.2025 data

1) Informacje podane/dostarczone przez klienta

• Laboratorium nie uczestniczy w pobieraniu i transporcie próbek oraz nie ponosi odpowiedzialności za wszystkie informacje podane przez klienta.

• Probki pobrane według deklaracji klienta (PN-EN ISO 19458: 2007 i PN ISO 5667-5: 2017-10) ¹⁾

• Wyniki z badań odnoszą się wyłącznie do dostarczonej próbki.

• Sprawozdanie nie może być powielane inaczej jak tylko w całości.

• Klient ma prawo do skargi w terminie 14 dni od daty potwierdzenia otrzymania sprawozdania.

• W trakcie realizacji badań nie wystąpiły żadne szczególne okoliczności mogące wpłynąć na wynik końcowy badania.

• Dokumenty i zapisy dotyczące badania oraz badanej/ych próbki/ek nie ujęte w niniejszym raporcie przechowywane są w Laboratorium Monitoringu Środowiska. Mogą być udostępnione klientowi na jego życzenie.

Dodatkowe informacje:

Brak.

SPRAWOZDANIE Z BADANIA WODY Nr 8/Z

Analiza fizykochemiczna								
Kierunek badania	Metoda badawcza	Status badania*	Jednostka	Wynik/Rezultat(")	Niepewność	Granica oznaczania	Niepewność granicy oznaczania	NDS***
Mętność	PN-EN ISO 7027-1: 2016-09 z wył. pkt. 5.4 metoda nefelometryczna	A	NTU	0,66	± 0,08	0,13	±0,04	1,0

*) A - akredytowany, N - nie akredytowany

Data i godzina oznaczenia zapachu:

**) granica oznaczalności

Data i godzina oznaczenia smaku:

(1) - metoda inna niż w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz.U.2017 poz. 2294)

2) Metoda wycofana z katalogu Polskich Norm. Spełnia wymagania dotyczące metod w obszarze regulowanym prawnie.

3) Zalecane: 100 Jtk/1 ml w wodzie wprowadzanej do sieci wodociągowej i 200 Jtk/1 ml w kranie konsumenta.

4) Zalecane w kranie konsumenta < 15mg PU/l

5) TON - liczba progowa zapachu. W przypadku wyniku <1 badanie wykonuje się metodą uproszczoną, w przypadku pozostałych wyników stosuje się metodę pełną. Źródłem wody odniesienia jest woda stosowana w laboratorium, wolna od smaku, zapachu i mikroorganizmów.

6) TFN - liczba progowa zapachu. W przypadku wyniku <1 badanie wykonuje się metodą uproszczoną, w przypadku pozostałych wyników stosuje się metodę pełną. Źródłem wody odniesienia jest woda stosowana w laboratorium, wolna od smaku, zapachu i mikroorganizmów.

Przechowywanie próbek do oznaczania smaku i zapachu: 24-72 h. Przed oznaczaniem smaku i zapachu usunięto chlor z próbek.

Podana wartość niepewności nie uwzględnia niepewności związanej z pobieraniem próbek.

Podana niepewność rozszerzona wynika z niepewności standardowej złożonej pomnożonej przez współczynnik rozszerzenia k=2, który dla rozkładu normalnego zapewnia poziom ufności w przybliżeniu 95 %.

Dla badań mikrobiologicznych podano przedział niepewności pomiaru przy współczynniku rozszerzenia k=2 i poziomie ufności 95% wg. PN-ISO 29201:2022-02

Metody spełniają wymagania dotyczące metod określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz.U.2017 poz. 2294).

(7) Wartości poprzedzone znakiem ">" lub "<" są rezultatami. Dla rezultatów niepewność podawana jest dla ustalonych granic oznaczania.

Sprawozdanie zatwierdził:

Sprawozdanie autoryzował:

KIEROWNIK
Oddziału Laboratoryjnego*Katarzyna Grymuza***ODDZIAŁ LABORATORYJNY**
Laboratorium Monitoringu
Środowiska
MŁODSZY ASYSTENT*Joanna Narek*

KONIEC SPRAWOZDANIA